



181112052369

3月1#、3#、4#炉渣

检测报告

TEST REPORT



报告名称

炉渣检测

NAME OF REPORT

委托单位

浙江华川深能环保有限公司

CUSTOMER

受检单位

浙江华川深能环保有限公司

INSPECTED ENTITY

检测类别


委托检测

TEST CATEGORY

杭州统标检测科技有限公司

HangZhou TB-testing Technology Co., Ltd

检测报告
Test Report

委托信息 Applicant Information	委托单位 Client	浙江华川深能环保有限公司		
	联系地址 Address	浙江省义乌市赤岸镇报国西路 22 号		
	委托编号 Number	TBWT2020111		
	受检单位 Inspected Entity	浙江华川深能环保有限公司		
样品信息 Sample Information	样品来源 Sample Source	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 采样地址: 浙江省义乌市赤岸镇报国西路 22 号 <input type="checkbox"/> 送样 送样单位:		
	样品类别 Sample Category	<input type="checkbox"/> 土壤 <input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 空气 <input type="checkbox"/> 水质 <input type="checkbox"/> 飞灰 <input type="checkbox"/> 底质 <input checked="" type="checkbox"/> 其他: 炉渣		
	样品性状 Character	黑色坚硬颗粒	采样/送样日期 Sampling Date	2020 年 3 月 7 日
检测信息 Test Information	检测类别 Test Category	委托检测	检测日期 Test Date	2020 年 3 月 11 日
	检测项目 Test Item	热灼减率		
	检测仪器 Test instrument	分析天平 (仪器编号 C-62-2)		
	检测依据 Test Criterion	HJ 1024-2019 《固体废物 热灼减率的测定 重量法》		
	检测结果 Test Result	详见表 1		
	评价标准 Evaluation Criterion	/		
检测结论 Test Conclusion	依据客户要求, 对样品进行检测, 出具检测结果。 批准日期: Date of Approval 2020 年 3 月 12 日			
备注 Remark				
批准: Authority	王赛荣 		审核: Assessor	编制: Compiler 



检测报告 Test Report

1、结果汇总

表 1 检测结果

样品编号	样品标识	热灼减率(%)	测定均值(%)
TB2020030210	义乌华川 20200307 炉渣 1#-1	2.16	2.48
TB2020030211	义乌华川 20200307 炉渣 1#-2	2.33	
TB2020030212	义乌华川 20200307 炉渣 1#-3	2.95	
TB2020030213	义乌华川 20200307 炉渣 3#-1	2.26	2.50
TB2020030214	义乌华川 20200307 炉渣 3#-2	2.62	
TB2020030215	义乌华川 20200307 炉渣 3#-3	2.61	
TB2020030216	义乌华川 20200307 炉渣 4#-1	1.69	2.05
TB2020030217	义乌华川 20200307 炉渣 4#-2	1.97	
TB2020030218	义乌华川 20200307 炉渣 4#-3	2.50	

报告结束