



201112052742

检测报告

Test Report

和一径舟 (2024) 第 082-3 号

项目名称 浙江华川深能环保有限公司季度 (月度) 检测
(2024.04.08 固废)

委托单位 浙江华川深能环保有限公司

浙江和一径舟检测科技有限公司

Zhejiang Heyijingzhou Testing Technology Co., Ltd



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检验检测专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

浙江和一径舟检测科技有限公司

地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路 168 号 4 幢

北楼一层、二层

邮编：310052

电话：0571-61081683

邮箱：hyjztest@163.com

径舟
检测

检测说明

项目编号	202404009		
委托方	浙江华川深能环保有限公司		
委托方地址	浙江省义乌市赤岸镇巽村路 333 号	委托日期	2024.04.01
样品类别	固体废物	检测类别	委托检测
采样地点	浙江省义乌市赤岸镇		
检测地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路 168 号 4 幢北楼一层、二层		
采样日期	2024.04.08-04.16	检测日期	2024.04.08-05.07
备注	1: 检测点位、检测项目、检测频次、检测依据由委托单位指定。 2: 本检测报告数据源自和一径舟（2024）第 082 号报告。		

一、检测项目及检测依据

检测项目	检测依据
	固体废物
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019

二、检测结果

表 2-12 固体废物检测结果

采样日期	检测点位	样品编号	检测项目	热灼减率 %	均值%
			样品性状		
2024.04.11	1#焚烧炉炉渣	W01-01-01	银灰色	0.4	0.4
		W01-01-02	银灰色	0.3	
		W01-01-03	银灰色	0.5	
	2#焚烧炉炉渣	W02-01-01	银灰色	0.4	0.4
		W02-01-02	银灰色	0.5	
		W02-01-03	银灰色	0.3	
	3#焚烧炉炉渣	W03-01-01	银灰色	0.6	0.6
		W03-01-02	银灰色	0.6	
		W03-01-03	银灰色	0.5	
	4#焚烧炉炉渣	W04-01-01	银灰色	0.4	0.5
		W04-01-02	银灰色	0.4	
		W04-01-03	银灰色	0.6	

注：（1）采样点位见附件一图 1-1。

表 2-18 固体废物检测因子检出限

检测项目	单位	检出限	检测项目	单位	检出限
热灼减率	%	0.2	/	/	/

以下空白



报告编制人：李勇

报告审核人：张军

批准人：吴廷

批准日期：2024.5.11



附件一



图 1-1 采样点位图

备注：□—固废采样点