

检测报告

Test Report

和一径舟（2024）第 277-1 号

项目名称 浙江华川深能环保有限公司季度检测

委托单位 浙江华川深能环保有限公司

浙江和一径舟检测科技有限公司

Zhejiang Heyijingzhou Testing Technology Co., Ltd



说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检验检测专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

浙江和一径舟检测科技有限公司

地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路 168 号 4 幢

北楼一层、二层

邮编：310052

电话：0571-61081683

邮箱：hyjztest@163.com

检测说明

项目编号	202408014		
委托方	浙江华川深能环保有限公司	委托方地址	浙江省义乌市赤岸镇 巽村路 333 号
委托日期	2024.08.06	采样日期	2024.08.13
样品类别	废水	检测类别	委托检测
采样地点	浙江省义乌市赤岸镇		
检测地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路 168 号 4 幢北楼一层、二层		
收样日期	2024.08.13	检测日期	2024.08.13-08.26
备注	1: 检测点位、检测项目、检测频次、检测依据由委托单位指定。		

一、检测项目及检测依据

检测项目	检测依据
废水	
浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019
溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021

二、检测结果

表 2-1 废水检测结果

采样日期	2024.08.13				
检测点位	渗滤液处理系统废水 排放口（回用水）W2				
样品编号	S02-01-01	S02-01-02	S02-01-03	S02-01-04	S02-01-04P
样品性状 检测项目	无色、清	无色、清	无色、清	无色、清	无色、清
浊度 NTU	4.7	4.5	4.6	4.8	4.8
溶解性固体总量 mg/L	545	344	429	297	319

表 2-2 废水检测因子检出限

检测项目	单位	检出限	检测项目	单位	检出限
浊度	NTU	0.3	溶解性固体总量	mg/L	/

以下空白



报告编制人：付雯丽

报告审核人：程国良

批准人：张英华

批准日期：2024.9.5

附件一



图 1-1 采样点位图

备注：★一废水采样点