



检测报告

Test Report

和一径舟 (2025) 第 692-2 号

项目名称 浙江华川深能环保有限公司月度检测 (固废)

委托单位 浙江华川深能环保有限公司



浙江和一径舟检测科技有限公司

Zhejiang Heyijingzhou Testing Technology Co., Ltd

说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检验检测专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司提出。

浙江和一径舟检测科技有限公司

地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路 168 号 4 幢

北楼一层、二层

邮编：310052

电话：0571-61081683

邮箱：hyjztest@163.com

检测说明

项目编号	202506005		
委托方	浙江华川深能环保有限公司	委托方地址	浙江省义乌市赤岸镇巽村路 333号
委托日期	2025.05.27	采样日期	2025.06.05
样品类别	固体废物	检测类别	委托检测
采样地点	浙江省义乌市赤岸镇		
检测地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路168号4幢北楼一层、二层		
收样日期	2025.06.05	检测日期	2025.06.05-07.02
备注	1: 检测点位、检测项目、检测频次、检测依据由委托单位指定。		

一、检测项目及检测依据

检测项目	检测依据
固体废物	
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019

二、检测结果

表 2-1 固体废物检测结果

采样日期	检测点位	样品编号	检测项目	热灼减率 %	均值%
			样品性状		
2025.06.05	□1#焚烧炉炉渣	202506005 W01-01-01	银灰色	1.66	1.63
		202506005 W01-01-02	银灰色	1.79	
		202506005 W01-01-03	银灰色	1.45	
	□2#焚烧炉炉渣	202506005 W02-01-01	银灰色	1.45	1.53
		202506005 W02-01-02	银灰色	1.42	
		202506005 W02-01-03	银灰色	1.71	
	□3#焚烧炉炉渣	202506005 W03-01-01	银灰色	1.53	1.55
		202506005 W03-01-02	银灰色	1.64	
		202506005 W03-01-03	银灰色	1.49	
	□4#焚烧炉炉渣	202506005 W04-01-01	银灰色	1.48	1.57
		202506005 W04-01-02	银灰色	1.62	
		202506005 W04-01-03	银灰色	1.62	

注：（1）采样点位见附件一图 1-1。

表 2-2 固体废物检测因子检出限

检测项目	单位	检出限	检测项目	单位	检出限
热灼减率	%	0.2	/	/	/

以下空白



报告编制人：王亚娟

报告审核人：王亚娟

批准人：王亚娟

批准日期：2025.7.8

附件一



图 1-1 采样点位图

备注：□—固废采样点